

Акт о результатах профилактического контроля № 6

г. Уральск
место составления акта

"24" февраля 2023 года
время

Наименование органа контроля и надзора: УЧС города Уральска ДЧС ЗКО.

1. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль: № 2327101003000012/00011 от 17.02.2023 года.
2. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль: Главный специалист УЧС г.Уральска капитан гражданской защиты Есенгалиев Е.М.
3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля: Директор КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина"
4. Дата, место и период проведения профилактического контроля: с 21 по 24 февраля 2023 года.
5. Сведения о результатах профилактического контроля, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула): С 21 по 24 февраля 2023 года на основании полугодового списка профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности на 1-полугодие 2023 года КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина", расположенный по адресу: г.Уральск, ул. Мухита, 37 были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.
6. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения:

№	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	<p>- В здании школы и интерната система автоматической пожарной сигнализации находится в не исправном состоянии;</p> <p>- В здании интерната автоматическая система пожарной сигнализации эксплуатируется в неисправном состоянии, так как при отключении основного источника питания системы (220 В), резервное не обеспечивает питанием системы.</p> <p><i>Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (далее – ППБ РК) пункт.6</i></p>	<p><i>Пункт 29 проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны"(-далее Проверочный лист);</i></p>

2

На втором этаже здания интерната на дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для samozакрывания. ППБ РК пп. 4, п.36;

Проверочный лист п.67

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль _____ **Есенгалиев Е.М.**

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи _____

9. Замечания и (или) возражения по результатам профилактического контроля _____

приложение на " ____ " листах

10. "24" февраля 2023 года.

Сведения о вручении акта о результатах профилактического контроля _____

Примечание: Согласно пункту 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки и предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении субъект контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 6/ _____

г.Уральск
Место составления

24.02.2023 г.
Время 16:24

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 6 от 15.02.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
ЕСЕНГАЛИЕВ ЕРЖАН МАРАТОВИЧ - Главный специалист
ӘУБӘКІРОВ ТОҚТАР СӘТБАЙҰЛЫ - Главный специалист Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральск
ХАЙРУЛЛИН АСЛАНБЕК МУРАТУЛЫ - Инженер
СЕРИКОВ НУРСУЛТАН УАЛИХАНОВИЧ - Главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

990340001786, Коммунальное государственное учреждение управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная казахская специализированная школа-интернат комплекс для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина", ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ, УРАЛЬСК, Уральск, Мухита (УЛИЦА), 37.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 21.02.2023 - 24.02.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная казахская специализированная школа-интернат комплекс для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
---	---	----------------------	---

1	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	- В здании школы и интерната автоматическую систему пожарную сигнализацию привести в исправное состояние; - В здании интерната автоматическую систему пожарную сигнализацию привести в исправное состояние, так как при отключении основного источника питания системы (220 В), резервное не обеспечивает питанием системы. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (далее – ППБ РК) пункт.6; срок устранения: 30.05.2023
2	П. 67 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На втором этаже здания интерната на дверях лестничных клеток установить устройства для самозакрывания. ППБ РК пп. 4, п.36; ; срок устранения: 30.05.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

Васильев А. Саулан

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Васильев А. Саулан

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Васильев А. Саулан

«24» 02 2023 г.

